

# Obec Kšinná

Obecný úrad, 956 41 Kšinná 102

číslo:198/2023

dňa:28.02.2024

Vybavuje: Patrik Eliaš 038/7629151

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

Obec Kšinná ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len „stavebný zákon“/ vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia vydaného obcou Kšinná pod č. **135/2019** zo dňa **08.11.2019** s nadobudnutím právoplatnosti dňa **13.12.2019** na stavbu „**PE\_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN**“ členenú na stavebné objekty **SO 01 – VN vedenie, SO 02 – NN vedenie, SO 03 – Trafostanica, technologická časť** na pozemkoch parciel **C-KN 529 (E-KN 601/3), C-KN 521 (E-KN 601/2, 691/2, 594), C-KN 539 (E-KN 691/2, 593), C-KN 571 (E-KN 557, 558, 559), C-KN 540 (E-KN 593), C-KN 550 (E-KN 593, 437/2, 691/3, 436, 435, 114/2, 434, 691/2), C-KN 540 (E-KN 434, 436, 100/2, 691/2), C-KN 538/2 (E-KN 436, 691/2), C-KN 518/1 (E-KN 594), C-KN 551 (E-KN 691/2), C-KN 528/1 (E-KN 433, 98, 427, 113, 691/2, 114/2)**, v k. ú. Závada pod Čiernym vrchom v obci Kšinná podanej dňa 18.11.2023 stavebníkom Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36 361 518 v zastúpení splnomocnencom **Ing. Lukáš Matušov, Železničná 885/12, 963 01 Krupina** prerokovala žiadosť s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy (*podľa rozdeľovníka*) postupom podľa §-ov 59 - 70 stavebného zákona a na základe tohto posúdenia podľa § 67 a § 69 stavebného zákona, v súlade s § 10 Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného v zmysle §-ov 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len „správny poriadok“/

**predlžuje platnosť**

**stavebného povolenia vydaného obcou Kšinná pod č. 135/2019 zo dňa 08.11.2019 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 13.12.2019 na stavbu „PE\_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN“ členenú na stavebné objekty SO 01 – VN vedenie, SO 02 – NN vedenie, SO 03 – Trafostanica, technologická časť**

**o 2 roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia  
o predĺžení platnosti stavebného povolenia.**

**Stavebno-technické riešenie stavby a jednotlivých stavebných objektov:**

Účelom stavby je ochrana vtáctva zakábelizovaním VN aj NN elektrických sietí a tiež zabezpečenie plynulej dodávky elektrickej energie preložením VNV-VN vzdušného vedenia a NNV-NN vzdušného vedenia do zeme a tiež prepojením sietí NN a VN na jestvujúcu trafostanicu. Na jestvujúcej trafostanici sa zmení spôsob napojenia na VN zemný kábel, ktorý bude spĺňať všetky kritéria ekológie a ochrany prírody. Nové vedenia budú vyhovovať požiadavkám na odoberaný výkon ako aj požiadavkám na bezpečnosť a ochranu pred úrazom. Nová trafostanica bude schopná kapacitne zabezpečiť dodávku elektrickej energie v požadovaných množstvách a v kvalite.

Technické riešenie z hľadiska prevádzkových parametrov umožňuje dodávku elektrickej energie v požadovaných množstvách a kvalite. Spracované technické riešenie je navrhnuté tak, aby vyhovovalo z hľadiska predpokladaných prevádzkových požiadaviek a spĺňalo všetky príslušné STN, ako aj IEC normy platné pre SR, ako aj vnútropodnikové smernice a predpisy. Rovnakým spôsobom sú riešené i predpokladané nároky na údržbu a prevádzku.

**VN zemné vedenie**

Nové zemné VNK preložené vedenie zo vzduchu do zemného káblu bude typu NA2XS2Y 3x1x95 RM/16 mm<sup>2</sup>.

Zmeny budú urobené na linke č. 260.

P.b. č. 303/01 - odbočenia k TS 0043-303 a k TS 0043-303 bude nahradený novým p.b. s dvoma úsekovými odpínačmi, pre TS 0043-303 typ OTEK 25/400 PPN - 400A-V-KO, ktorý bude umiestnený pod vedením a z druhej strany p.b. bude pre TS 0043-302 odpínač OTE 32-400 -20A-V-KO. Z pb.č. 303/01, zo zvislého ÚO bude vyhotovená cez koncovky na kábli typu POLT 24C/XO nová vonkajšia podzemná káblková prípojka k TS 0043-302 káblom typu 3x NA2XS2Y 1x95mm<sup>2</sup>,

a zo zvislého ÚO bude vyhotovená na tom istom Pb. cez koncovky na kábli typu POLT 24C/XO nová vonkajšia podzemná káblková prípojka smerom k TS 0043-303 káblom typu 3x NA2XS2Y 1x95mm<sup>2</sup>. Od jestvujúcej TS sa VN vzdušné vedenie prekladá do vedení VNK typu NA2XS2Y 3x1x95 RM/16 mm<sup>2</sup> a NNK typu NAYY-J 4x240.

Káble VN budú v celej trase uložené v ochranných rúrkach.

Kábel bude vedený v chráničke popod jarok až k VN poistkovým spodkom TS, na ktoré bude napojený koncovkami. Touto istou trasou v jednej ryhe, pretlaku bude uložený spomínaný NN vývod káblom typu NAYY-J 4x240mm<sup>2</sup> z vývodu číslo 1 NNRZ, ktorý bude pokračovať spolu s VNK 3x NA2XS2Y 1x95mm<sup>2</sup> smerom k TS 0043-303 až po skriňu NN SR6 3. Na p.b.303/01 303/26 bude vyhotovené nové uzemnenie, obmedzovače prepätia.

HDPE Ø40mm bude umiestnená v jednom pretlaku s VNK tam, kde budú realizované pretlaky a riadené pretlaky.

Káble budú uložené v bežnej trase v zeleni uložené ryhe 50x135 cm voľne, v križovaní s inžinierskymi sieťami, miestnymi komunikáciami a prístupovými komunikáciami v ochrannej rúrke. Skutočné vzdialenosti, ako aj hĺbka uloženia v mieste križovania sa upraví podľa skutočnej hĺbky križovaných inžinierskych sietí v súlade s STN 73 6005. Vo všetkých prípadoch bude rúrka v mieste križovania miestnej komunikácie, presahovať okraje komunikácie min.1m na každú stranu. Rúrka v križovaní MK a potokov bude uložená pretláčaním alebo mikrotunelovaním.

Počas zemných prác sa prizvú zodpovední pracovníci dotknutých organizácií za účelom kontroly ich zariadení a technického stavu v prípade ich obnaženia. Trasu kábla ako aj križovania a súbegy VN káblových vedení vytýči Západoslovenská distribučná a.s. ešte raz pred začatím prác. Tak isto budú dodržané podmienky ostatných dotknutých organizácií . Rozkopaný terén so zeleňou sa zhutní, zarovnaná a oseje trávou.

#### VN vzdušné vedenie

Po vybudovaní VNK káblového vedenia prebehne demontáž vzdušných vedení.

Demontuje sa vzdušné vedenie VN od pb.č. 303/1 po 303/26 a od 303/01 po PB.č. 303/26 smerom k č. TS 0043-302 -lanovka . Ú.O. z pb.č. 303/02 sa odvezie na RSS sever ZSDIS as. a použije sa ako rezervný spínač na inom mieste.

P.b. č. 303/01 - odbočenia k TS 0043-303 a k TS 0043-303 bude nahradený novým p.b. s dvoma úsekovými odpínačmi, pre TS 0043-303 typ OTEK 25/400 PPN - 400A-V-KO, ktorý bude umiestnený pod vedením a z druhej strany p.b. bude pre TS 0043-302 odpínač OTE 32-400 -20A-V-KO. Tiež sa vymení pb.č. 303/26, kde bude ukončené vzdušné vedenie od lanovky. Na ďalšie pb. smerom k TS č. 0043-303 sa umiestnia zábrany pre sadanie vtákov.

VN vzdušné vedenie je v námrazovej oblasti N1 a N2.

Poznámka: Posledné polia pred TS 0043-303 sa neriešia zakábelizovaním a sú ponechané ako nadzemné vedenia z dôvodu, že vlastník lyžiarskeho areálu uvažuje o jeho rekonštrukcii, výstavbe parkoviska, dokonca aj presune TS, tiež s kabelizáciou zvyšného úseku.

#### NN zemné vedenie

Vybuduje sa nový hlavný NN zemný káblový rozvod z trafostanice TS č.0043-002 káblami s vhodnou izoláciou - typu NAYY-J ako náhrada za demontovanú NN vzdušnú sieť. Nepríde k zvyšovaniu výkonu ani k zmene počtu napojených odberateľov.

Od jestvujúcej TS sa VN vzdušné vedenie prekladá do vedení VNK typu NA2XS2Y 3x1x95 RM/16 mm<sup>2</sup> a NNK typu NAYY-J 4x240.

Kábel NNK typu NAYY-J 4x240 bude uložený v pretlaku v chráničke HDPE DN200 v súbegu s vedením VN popod jarok (potok) -v súbegu s VN zemným vedením -až k NN poistkovým spodkom v NN rozvádzači TS 0043-002 číslo vývodu 1 NNRZ. Tento NN vývod bude vyhotovený káblom typu NAYY-J 4x240mm<sup>2</sup>. NN kábel bude zaústený do NN skrine SR 6 1, z ktorej bude vedený NNK NAYY-J 4x95mm<sup>2</sup> do SR 5 2 z ktorej sú vedené dve prípojky k novým RE č.d. 112VE a z RE č.d.112. Z tejto skrine v hlavnom vedení SR 6 1 bude NNK pokračovať v jednom výkope s VNK až po druhú SR 6 3, z ktorej sa napojí existujúca podzemná káblová prípojka smerom k jestvujúcim chatkám spojkou sl.nn typu SVCZ 16/50. Tu sa RE nebudú vykladať do ohrád. Obe skrine SR6 1 a SR6 3 budú zapustené viac do svahu, aby sa predišlo ich poškodeniu v prípade odhŕňania snehu, poľadovici a pod..

Káble NN budú v celej trase uložené v ochranných rúrkach.

Ďalšie úpravy NNK vedení:

Káble budú uložené v bežnej trase v ryhe 35X80 cm voľne , v križovaní s inžinierskymi sieťami a komunikáciami v ochrannej rúrke. Hĺbka uloženia NN kábla sa v mieste križovania cudzích inžinierskych sietí prispôsobí uloženým sieťam tak, aby boli dodržané ustanovenia STN 73 6005 a STN 34 1050. Inžinierske siete budú zakreslené orientačne. Skutočné vzdialenosti, ako aj hĺbka uloženia v mieste križovania sa upraví podľa skutočnej hĺbky križovaných inžinierskych sietí v súlade s STN 73 6005. Vo všetkých prípadoch bude rúrka v mieste križovania miestnej komunikácie presahovať okraje komunikácie min.1m na každú stranu a bude uložená pretláčaním alebo mikrotunelovaním-riadeným pretlakom.

Počas zemných prác sa prizvú zodpovední pracovníci dotknutých organizácií za účelom kontroly ich zariadení a technického stavu v prípade ich obnaženia. Trasu kábla ako aj

križovania a súbegy NNK káblových vedení vytýči Západoslovenská distribučná a.s. pred začatím prác. Tak isto budú dodržané podmienky ostatných dotknutých organizácií .

Rozkopaný terén so zeleňou sa zhutní, zarovnaná a oseje trávou.

Káble sa na stĺpe aspoň do výšky min.2.5m zatiahnu do chráničky. Vývody budú v TS istené poistkami.

Pri prácach na novom káblovom rozvode , kde dôjde k rozkopaniu terénu sa rozkopaný terén zhutní, zarovnaná a oseje trávou alebo upraví do pôvodného stavu.

NN vzdušné vedenie

Hlavné NNV vzdušné vedenie :

Po vybudovaní zemných káblov ako preložky, čiže náhrady za vzdušné vedenia sa následnej jestvujúce vzdušné vedenia od pb.č. 110 po TS č.0043-002, od pb.č. 115 po po TS č.0043-002 zdemontujú.

Trafostanica, technologická časť

Jestvujúca stožiarová trafostanica je typu PTS2 do výkonu 400kVA pre 22/04kV. Táto trafostanica je zrekonštruovaná. Doplní sa na konštrukciu upevňovací materiál pre VNK vedenie a tiež oceľová pozinkovaná rúrka priemeru 125/4, ktorá pôjde do výšky 5m, ktorá bude zvrchu zablendovaná voči úniku vody napr. Wakaflexom, osadia sa koncovky, ktoré sa natočia na jestvujúcu konzolu so z vodičmi prepätia a poistkami VN. Na strane NN sa jestvujúce vývody NN zdemontujú vrátane rúrok, skriňa sa zablenduje a urobí sa prípoj zo spodnej strany skrine NN pre jeden NN kábel , ktorý bude zatiahnutý do oceľovej pozinkovanej chráničky pod rozvádzačom NN priemeru 86/4mm.

Zemnič a zemniaci rozvod:

Jestvuje spoločné uzemnenie pre zariadenie VN a NN pre sieť TN-C. Výpočet a prevádzka uzemnenia TS nie je predmetom tejto PD. Uzemnenie musí vyhovovať STN 33 2000-4-41 a súvisiacim normám.

**I. Podmienky pre uskutočnenie stavby uložené výrokovou časťou pôvodného stavebného povolenia vydaného obcou Kšinná pod č. 135/2019 zo dňa 08.11.2019 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 13.12.2019 zostávajú v platnosti.**

**II. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:** Účastníci konania v priebehu konania v stanovených lehotách neuplatnili žiadne písomné ani ústne námietky a pripomienky k predĺženiu platnosti pôvodného stavebného povolenia, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať.

**Stavebné povolenie podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.**

**Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.**

### **Odôvodnenie.**

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36 361 518 v zastúpení splnomocnencom Ing. Lukáš Matušov, Železničná 885/12, 963 01 Krupina podal dňa 08.11.2023 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu „PE\_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN“ členenú na stavebné objekty SO 01 – VN vedenie, SO 02 – NN vedenie, SO 03 – Trafostanica,

technologická časť na pozemkoch parcel C-KN 529 (E-KN 601/3), C-KN 521 (E-KN 601/2, 691/2, 594), C-KN 539 (E-KN 691/2, 593), C-KN 571 (E-KN 557, 558, 559), C-KN 540 (E-KN 593), C-KN 550 (E-KN 593, 437/2, 691/3, 436, 435, 114/2, 434, 691/2), C-KN 540 (E-KN 434, 436, 100/2, 691/2), C-KN 538/2 (E-KN 436, 691/2), C-KN 518/1 (E-KN 594), C-KN 551 (E-KN 691/2), C-KN 528/1 (E-KN 433, 98, 427, 113, 691/2, 114/2), v k. ú. Závada pod Čiernym vrchom v obci Kšinná vydaného obcou Kšinná pod č. 135/2019 zo dňa 08.11.2019 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 13.12.2019. Platnosť stavebného povolenia bola stanovená v súlade s § 67 ods. 2 stavebného zákona na dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Dňom podania tejto žiadosti bolo začaté konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

Stavebný úrad oznámil podľa § 61 a § 69 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby oznámením pod č. 198/2023 zo dňa 16.01.2024 pričom v súlade s ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a súčasne určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na podanie prípadných námietok a pripomienok. Oznámenie o začatí konania bolo riadne doručené účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, čo je preukázané doručenkami v spise. V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania uplatnené žiadne námietky ani pripomienky.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: pôvodné stavebné povolenie stavby vydané obcou Kšinná pod č. 135/2019 zo dňa 08.11.2019 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 13.12.2019, poverenie na zastupovanie pre Ing. Lukáš Matušov, Železničná 885/12, 963 01 Krupina pod č. 00553-URI-POIN zo dňa 06.04.2023, odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov Západoslovenská distribučná a.s., IČO: 36 361 518, list vlastníctva č. 259, 528, 399, 289, 372, 361, 362, 278, 325, 217, 521 katastrálne územie Závada pod Čiernym vrchom, správny poplatok 100,00 Eur uhradený v hotovosti do pokladne obce.

*Podľa § 69 stavebného zákona „Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sa oznámi rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania a upovedomenie o ústnom pojednávaní; tieto rozhodnutia týkajúce sa jednoduchých a drobných stavieb sa oznámia aj orgánom štátnej správy, ktoré si vyhradili posúdenie dokumentácie.“*

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť a zistil, že predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené, navrhovaná stavba nie je v rozpore s verejným záujmom a žiadosť bola podaná včas, teda v lehote platnosti stavebného povolenia s dostatočným odôvodnením potreby predĺženia platnosti tohto rozhodnutia. Stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 1 a 6 stavebného zákona má za to, že pozvaní účastníci konania a vyrozumení zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy, ktorí sa v priebehu konania k návrhu nevyjadrili, súhlasia s vydaním rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedených skutočností a výsledkov konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia predmetnej stavby stavebný úrad nezistil také dôvody, ktoré by bránili vyhovneniu žiadosti stavebníka a preto v súlade s ust. § 61 a § 69 stavebného zákona rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Správny poplatok v hodnote 100,00 EUR bol uhradený do pokladne obce v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.**

## Poučenie

Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. Odvolanie je potrebné v stanovenej lehote doručiť na Obecný úrad v Kšínnej, 956 41 Kšinná 102.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa § 6 a nasl. zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

**JUDr. Tatiana Botková**  
starostka obce

Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....

---

pečiatka a podpis  
oprávnenej osoby

### **Rozhodnutie sa doručí :**

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - *navrhovateľ*
2. Ing. Lukáš Matušov, Železničná 885/12, 963 01 Krupina – *splnomocnenec*
3. Ing. Georgína Cigáňová, Jelšovce 354, 951 43 Jelšovce - *projektant*
4. Obec Kšinná

**Vlastníci dotknutých pozemkov :** parc. č.: C-KN 529 (E-KN 601/3), C-KN 521 (E-KN 601/2, 691/2, 594), C-KN 539 (E-KN 691/2, 593), C-KN 571 (E-KN 557, 558, 559), C-KN 540 (E-KN 593), C-KN 550 (E-KN 593, 437/2, 691/3, 436, 435, 114/2, 434, 691/2), C-KN 540 (E-KN 434, 436, 100/2, 691/2), C-KN 538/2 (E-KN 436, 691/2), C-KN 518/1 (E-KN 594), C-KN 551 (E-KN 691/2), C-KN 528/1 (E-KN 433, 98, 427, 113, 691/2, 114/2), v katastrálnom území Závada pod Čiernym vrchom, v obci Kšinná.

**Verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vlastníkom dotknutých pozemkov podľa listov vlastníctva č. 259, 399, 289, 399, 372, 259, 361, 362, 372, 278, 399, 278, 325, 217, 325, 399, 325, 278, 217, 399, 278, 399, 289, 399, 521, 217, 289, 217, 399 v katastrálnom území Závada pod Čiernym vrchom, vlastníkom susedných nehnuteľností a ostatným účastníkom konania ktorých práva môžu byť dotknuté.**

### **Dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí :**

5. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou , ŠSOPaK, ŠSOH, ŠVS
6. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
7. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Na Váštek 1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
11. Lesy SR š.p., Hodžova 38, 911 52 Trenčín
12. Urbárske spoločenstvo Závada pod Čiernym vrchom, Pozemkové spoločenstvo, 956 43 Závada pod Čiernym vrchom
13. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
16. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
17. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
18. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
19. Západoslovenská vodárenská, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany
20. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
21. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra